

Hämeenkyrön kunta
 Härkikuja 7
 39100 HÄMEENKYRÖ


Projektin nimi	Heinijärvi-Vesajärvi vja, syyskuu, vko 39, jaksott.
Näytteet otettu ¹	23.9.2024 12:12 - 23.9.2024 12:15
Näytteen ottaja ¹	Terv.tark. Riina Simunaniemi
Näytteet saapuneet	23.9.2024

Näyttenumero	Näytteen nimi / Kuvaus ¹
24TV14850	Jumesniemen päiväkotiki Pomppis, Jumesniementie 411, jaksott.
24TV14851	Jumesniemen päiväkotiki Pomppis, Jumesniementie 411, jaksott., ei juoksettu

Määrittäminen	Menetelmän tunnus	Yksikkö	24TV14850	24TV14851	Rajat
Lämpötila 1 min juoksetus ¹		°C	14,5		
Kupari	LA116*	mg/l		0,012	≤2,0 (v)
Lyijy	LA116*	µg/l		0,34	≤5 (v)
Nikkeli	LA116*	µg/l		5,1	≤20 (v)
Mangaani	LA076*	µg/l	< 1		<50 (t)
Rauta	LA076*	µg/l	< 10		<200 (t)
Haju	LA163		Ei todettu		ei epätavallisia muutoksia
Maku	LA163		Ei todettu		ei epätavallisia muutoksia
Nitriittityppi	LA129*	µg/l NO ₂ -N	< 2		
Orgaanisen hiilen kokonaismäärä, TOC	LA111*	mg/l	< 0,5		ei epätavallisia muutoksia
pH	LA147*		7,5		6,5-9,5 (t)
Sameus	LA145*	FNU	< 0,2		ei epätavallisia muutoksia
Sähkönjohtavuus	LA146*	µS/cm	77		<2500 (t)
Väriluku	LA133*	mg/l Pt	< 5		ei epätavallisia muutoksia
Nitriitti NO ₂	LA129*	mg/l NO ₂	<0,007		≤0,50 (v)
Escherichia coli	LA604TH*	MPN/100 ml	0		0 (v)
Heterotrofinen pesäkeluku 22°C	LA600TH*	pmy/ml	0		ei epätavallisia muutoksia
Kolimuotoiset bakteerit	LA604TH*	MPN/100 ml	0		0 (t)
Suolistoperäiset enterokokit	LA603TH*	pmy/100 ml	0		0 (v)

 * = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, ¹ = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettyäessä.

Tampere

 Puh. 03 246 1208
 laboratorio@kvyy.fi

Pori

 Puh. 03 246 1277
 porilab@kvyy.fi

Rauma

 Puh. 03 246 1276
 raumalab@kvyy.fi

Hämeenlinna

 Puh. 03 246 1233
 tavastlab@kvyy.fi

Sastamala

 Puh. 03 246 1275
 sastalab@kvyy.fi

Vaasa

 Puh. 06 312 0020
 botnialab@kvyy.fi

Jyväskylä

 Puh. 03 246 1267
 jyvaskyla@kvyy.fi

STM:n Talusvesiasetus 1352/2015; v=laatuvaatimus t=laatutavoite

LAUSUNTO

24TV14850, 24TV14851

Vesinäyte täytti tutkituilta osin talusvedelle asetetut laatuvaatimukset ja laatutavoitteet (STMa 1352/2015).

KVYY Tutkimus Oy



Jaana Virtanen

Kemisti

JAKELU

jari.luoma@hameenkyro.fi
vesihuoltolaitos@hameenkyro.fi
pirtevanaytetulokset@pirkkala.fi
antti.pirttijoki@hameenkyro.fi
jussi.kallio@hameenkyro.fi

MENETELMÄVIITTEET

LA076	SFS-EN ISO 11885:2009
LA111	SFS-EN 1484:1997
LA116	SFS-EN ISO 17294-1:2006 ja SFS-EN ISO 17294-2: 2023
LA129	SFS-EN ISO 13395:1997, CFA-analysaattori
LA133	SFS-EN ISO 7887:2012 muunneltu CFA-analysaattori
LA145	SFS-EN ISO 7027-1:2016
LA146	SFS-EN 27888:1994
LA147	SFS 3021:1979
LA163	Sisäinen menetelmä
LA600TH	SFS-EN ISO 6222:1999
LA603TH	SFS-EN ISO 7899-2:2000
LA604TH	SFS-EN ISO 9308-2:2014

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselosteeassa esitetyt testautulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

Tampere

Puh. 03 246 1208
laboratorio@kvvy.fi

Pori

Puh. 03 246 1277
porilab@kvvy.fi

Rauma

Puh. 03 246 1276
raumalab@kvvy.fi

Hämeenlinna

Puh. 03 246 1233
tavastlab@kvvy.fi

Sastamala

Puh. 03 246 1275
sastalab@kvvy.fi

Vaasa

Puh. 06 312 0020
botnialab@kvvy.fi

Jyväskylä

Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvvy.fi

MITTAUSEPÄVARMUUDET

Määrittys	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Kupari*	24TV14851	15 %	24.9.2024	A
Lyijy*	24TV14851	30 %	24.9.2024	A
Nikkeli*	24TV14851	15 %	24.9.2024	A
Mangaani*	24TV14850		24.9.2024	A
Rauta*	24TV14850		24.9.2024	A
Haju	24TV14850		23.9.2024	A
Maku	24TV14850		23.9.2024	A
Nitriittityppi*	24TV14850		24.9.2024	A
Orgaanisen hiilen kokonaismäärä, TOC*	24TV14850		25.9.2024	A
pH*	24TV14850	0,2	23.9.2024	A
Sameus*	24TV14850		24.9.2024	A
Sähkönjohtavuus*	24TV14850	5 %	23.9.2024	A
Väriluku*	24TV14850		24.9.2024	A
Nitriitti NO2*	24TV14850		24.9.2024	A
Escherichia coli*	24TV14850	Toimitetaan pyydettyäessä	23.9.2024	A
Heterotrofinen pesäkeluku 22°C*	24TV14850	Toimitetaan pyydettyäessä	23.9.2024	A
Kolimuotoiset bakteerit*	24TV14850	Toimitetaan pyydettyäessä	23.9.2024	A
Suolistoperäiset enterokokit*	24TV14850	Toimitetaan pyydettyäessä	23.9.2024	A

A KVYY Tutkimus Oy / Tampere

 * = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, ¹ = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselosteeassa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettyäessä.

Tampere

 Puh. 03 246 1208
 laboratorio@kvvy.fi

Pori

 Puh. 03 246 1277
 porilab@kvvy.fi

Rauma

 Puh. 03 246 1276
 raumalab@kvvy.fi

Hämeenlinna

 Puh. 03 246 1233
 tavastlab@kvvy.fi

Sastamala

 Puh. 03 246 1275
 sastalab@kvvy.fi

Vaasa

 Puh. 06 312 0020
 botnialab@kvvy.fi

Jyväskylä

 Puh. 03 246 1267
 jyvaskyla@kvvy.fi